

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 1

analogicky dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze

Se sídlem Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Týká se: Fakulta tělesné výchovy a sportu

Se sídlem: José Martího 31, 162 52, Praha 6

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce audiovizuální techniky poslucháren FTVS

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky uskutečnil dne 30. 1. 2015 prohlídku místa plnění v rámci shora uvedeného výběrového řízení. S ohledem na závěry prohlídky místa plnění zadavatel poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Vysvětlení požadavků zadávací dokumentace:

Některé posluchárny nemají dostatečný počet relátek pro ovládání žaluzií a projekčních pláten dle požadavků zadávací dokumentace, v jednom případě není posluchárna vůbec vybavena relátkem. Relátka jsou ovládána stejnosměrným napětím o velikosti 24V. Naproti tomu některé posluchárny mají větší počet relátek, než potřebují pro ovládání žaluzií a projekčních pláten dle zadávací dokumentace. Relátka, která přebývají, mohou dodavatelé použít tam, kde chybí. Pokud budou některá relátka chybět, dodavatel se zavazuje je dodat v ceně zakázky tak, aby mohlo být splněno zadání ovládání žaluzií a projekčních pláten dle zadávací dokumentace (viz. technická specifikace). Celkový možný počet dokupovaných relátek s instalací na lištu DIN nepřesáhne 10 kusů.

Některé posluchárny nejsou vybaveny dvěma motorovými projekčními plátny v požadovaném jednotném rozměru 240x180 cm. Dodavatel musí v rámci ceny zakázky kalkulovat s dodáním 3 kusů motorových projekčních pláten o rozměru 240x180cm.

Posluchárny jsou vybaveny stropními držáky projektorů, které jsou v provedení krátkého pevného držáku s kloubem pro naklonění montážní desky k tělesu projektoru. Některé stropní držáky projektorů (celkem 3 kusy) ale nedisponují montážní deskou pro přichycení tělesa projektoru a také nemají k dispozici kloubový mechanismus. Dodavatel tak musí kalkulovat dodávku max. 3 kusů stropních držáků pro přichycení projektoru v ceně kalkulace zakázky.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace beze změn.

V Praze dne 2. 2. 2015