

Příloha č. 1

Výpočtové vnitřní teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech

Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí	Minimální teplota °C	Maximální teplota ¹⁾ °C
1 Obytné budovy		
1.1 Trvale užívané		
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.)	20	20
Kuchyně	20	20
Koupelny	24	24
Klozety	20	20
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)	15	15
Vytápěná schodiště	10	10
1.2 Občasné užívané (rekreační) - v době provozu		
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, {pracovny, dětské pokoje)	20	20
Kuchyně	20	20
Koupelny	24	24
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)	15	15
Vytápěná schodiště	10	10
2 Administrativní budovy		
Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny	18	20
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, klozety, aj.)	15	15
Vytápěná vedlejší schodiště	10	10
Haly, místnosti s přepážkami	18	18
3 Školní budovy – objekty fakult a součástí		
Učebny, kreslírny, rýsozny, kabinety, laboratoře, jídelny	18	20
Učební dílny	18	18
Tělocvičny	15	15
Šatny u tělocvičen	18	20
Lázně a převlékárny	24	24
Ordinace a ošetřovny	24	24
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv, aj.)	15	15
3.1 Mateřské školky		
Učebny, herny, lehárny	22	22

Šatny pro děti	20	20
Umývárny pro děti, WC	24	24
Izolační místnosti	22	22
4 Zdravotnická zařízení		
4.2 Zdravotnická střediska, polikliniky		
Ordinace	24	24
Čekárny, chodby, WC	20	20
5 Hotely a restaurace		
Pokoje pro hosty	20	20
Koupelny	24	24
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály	20	20
6 Koleje a ubytovny		
Pokoje, hovorny, společenské místnosti	20	20
Společná noclehárna	16-18	16-18
Umývárny	24	24

¹⁾ Výpočtová vnitřní teplota se stanovuje podle ČSN EN 7730, ČS EN 12831:2003, ČSNEN 7726 nebo ČSN 73 0540-3.